



001628712

7 078

АКТ проверки № 182837 от 05 мая 2022 г.

1. В рамках исполнения обязанностей поставщика газа

по договору № 33-3-83958-4/2016 от 01.12.2015г. представителем(лями) АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" инженером I категории Мелеховой Галиной Сергеевной, действующей на основании доверенности № 66 от 30.12.2021

(должность, Ф.И.О., доверенность)

(должность, Ф.И.О., доверенность)

в присутствии

(должность, Ф.И.О., доверенность)

(должность, Ф.И.О., доверенность)

05.05.22 в 14 часов 40 минут начаты работы по

Дата

(комплексной инвентаризации, проверке УУГ, опломбированию ИО/ГПО, снятию пломб и т.п.)

газифицированного объекта, принадлежащего ООО "Энергосервис", ООО "Энергосервис", г. Нижний Новгород, пер.Вахитова д.4 д.УУГ, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Вахитова, д. 4д

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Инженер I категории Мелехова Галина Сергеевна

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

Представитель покупателя (иное лицо, присутствующее при проверке)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

2. Проверка наличия газопотребляющего и измерительного оборудования и состояния ранее установленных пломб: Проводилась / Не проводилась.

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Соответствует / Не соответствует договору

№	Тип оборудования	Наименование оборудования	Заводской номер	Дата очередной проверки	Наличие ранее установленных пломб
					Место опломбирования -Ранее установленная пломба
1	Счетчики	RVG-G160(1^100)	11076750	09.06.2026	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122650, Датчик импульсов- НО 00133344
2	Датчики	Датчик разности давления ПРОМА-ИДМ-ДД	208-367	09.06.2024	Вентильный блок- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112887
3	Вычислители	ЕК270	11104943	09.06.2026	Корпус- НО 00133345, Кран датчика давления (для комплексов СГ-ЭК)- НО 00133346
4	Измерительные комплексы	СГ-ЭКВз-Р-0,5-250/1, 6	2204071	09.06.2026	-

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование оборудования	Место опломбирования -Ранее установленная пломба	Примечание
1	Газовый Фильтр Газовый фильтр	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122637	
2	Запорное устройство Задвижка (шаровый кран)	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112886	
3	КИП Манометр	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112896	на фильтре
4	КИП Манометр	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112897	
5	КИП Манометр	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112898	после байпасной задвижки
6	Прочее оборудование Сбросная (продувочная) свеча (кран)	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112899	



001628712

Акт № 182837

ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Соответствует / Не соответствует

договору

№	Наименование оборудования	Кол-во (шт)	Проектный (максимальный) расход газа, м ³ /ч	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Примечание
1	Е 1/9 (код: 15208)	1	90,000	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00053304	
2	Е 1/9 (код: 15209)	1	90,000	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00053310	
3	КВА - 1,0 Г - ЭЭ	3	119,420		

Байпасный газопровод: ПРЕДУСМОТРЕН. Байпасная задвижка ранее опломбирована в закрытом состоянии пломбами:

№	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Ранее установленная пломба	Вид пломбы	Дата установки
1	Кран (маховик, штурвал)	ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00096754	Навесная	25.12.2018
2	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)	НО 00066209	Липкая	14.09.2017

Состояние пломб:

не нарушены**3. Проверка узла учета газа: Проводилась / Не проводилась.**

V _{ст.о.}	<u>0003436508 м³</u>	V _{настр. раб.}	<u>000344630 м³</u>
V _{мех.сч.}	<u>1348630,3 м³</u>	P изб.вх.	<u>0</u>
P	<u>0</u> ()	Q раб.	<u>0</u>
ΔP	<u>0</u> ()	Q станд.	<u>0</u>

Ранее переданные показания:

Режим работы УУГ	Расходомер	Зав. №	Показания за последний отчетный период			
			На начало месяца, м ³	На конец месяца, м ³	Коэффициент приведения	Объем газа, учтенный в балансе, м ³
По показаниям вычислителя	EK270	11104943			1	28 335

4. Работы на газифицированном объекте Покупателя представителем Поставщика:**Проводились / Не проводились**

Котельная отключена на период, период. Вводная задвижка опломбирована в закрытом состоянии пломбой ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00053304. Снятие пломбы и пуск газа с письменного разрешения АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и в присутствии представителя ОРГ АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

Проведены работы по снятию пломб с задвижки
ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112856, 00112858, 00112858. Проверены
пломбы.