



001646940

460

АКТ проверки № 183405 от 12 мая 2022 г.

1. В рамках исполнения обязанностей поставщика газа

по договор № 33-3-83959-4/2016 от 01.12.2015г. представителем(лями) АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" инженером I категории Машенковой Татьяной Михайловной, действующей на основании доверенности № 66 от 30.12.2021

(должность, Ф.И.О., доверенность)

(должность, Ф.И.О., доверенность)

в присутствии

кат. сфр. по фт. энергосервиса Горюхиной С.Ч.
по рев. № 66 от 30.12.21г.

(должность, Ф.И.О., доверенность)

12.05.2022 в 11 часов 10 минут начаты работы по

Дата

опломбированной
сварной задвижки
(комплексной инвентаризации, проверке УУГ,
опломбированию ИО/ГПО, снятию пломб и т.п.)

газифицированного объекта, принадлежащего ООО "Энергосервис", Котельная ул.Родионова, д.23, УУГ, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23, 56.317848 44.059990

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Инженер I категории Машенкова Татьяна Михайловна

(должность, Ф.И.О.)

/ Т.М. Машенкова /

(должность, Ф.И.О.)

Представитель покупателя (иное лицо, присутствующее при проверке)

кат. сфр. по фт. энергосервиса Горюхиной С.Ч.
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

2. Проверка наличия газопотребляющего и измерительного оборудования и состояния ранее установленных пломб: Проводилась / Не проводилась.ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Соответствует / Не соответствует договору

№	Тип оборудования	Наименование оборудования	Заводской номер	Дата очередной проверки	Наличие ранее установленных пломб
					Место опломбирования - Ранее установленная пломба
1	Счетчики	RVG-G40(1^20)	22101367	14.07.2024	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00101460, Датчик импульсов- НО 00099286, Корпус счетной головки- НО 00099287
2	Вычислители	EK270	14116514	13.07.2025	Вентильный блок- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00111241, Корпус- НО 00099288, Кран датчика давления (для комплексов СГ-ЭК)- НО 00099289
3	Измерительные комплексы	СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6	1408709	13.07.2025	-

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование оборудования	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Примечание
1	Газовый Фильтр Газовый фильтр	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- НО 00099296	
2	Запорное устройство Задвижка (шаровый кран)	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- НО 81601	
3	КИП Манометр	Резьбовое соединение- НО 00133134, Резьбовое соединение- НО 00133135	
4	КИП Место отбора газа	Заглушка- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122791	
5	КИП Место отбора газа	Заглушка- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122788, Заглушка- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122789	
6	КИП Место отбора газа	Заглушка- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122790	



001646940

Акт № 183405

№	Наименование оборудования	Место опломбирования -Ранее установленная пломба	Примечание
7	Прочее оборудование Сбросная (продувочная) свеча (кран)	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00095766	

ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ *Соответствует / Не соответствует* договору

№	Наименование оборудования	Кол-во (шт)	Проектный (максимальный) расход газа, м ³ /ч	Место опломбирования -Ранее установленная пломба	Примечание
1	котёл газовый Е 1/9	2	90,000		

Байпасный газопровод: ПРЕДУСМОТРЕН. Байпасная задвижка ранее опломбирована в закрытом состоянии пломбами:

№	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Ранее установленная пломба	Вид пломбы	Дата установки
1	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)	НО 00066538	Липкая	29.09.2017
2	Кран (маховик, штурвал)	ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00068899	Навесная	29.09.2017

Состояние пломб:

не нарушены

3. Проверка узла учета газа: Проводилась / Не проводилась.

Вст.о.	<i>000417511 м³</i>	Внастр. раб.	<i>000375517</i>
Vмех.сч.	<i>375517, 30 м³</i>	Р изб.вх.	<i>0 кгс/см²</i>
P	<i>0,9863 (бар)</i>	Q раб.	<i>0 м³/ч</i>
ΔP	<i>0 (кПа)</i>	Q станд.	<i>0 м³/ч</i>

Ранее переданные показания:

Режим работы УУГ	Расходомер	Зав. №	Показания за последний отчетный период			
			На начало месяца, м ³	На конец месяца, м ³	Коэффициент приведения	Объем газа, учтенный в балансе, м ³
По показаниям вычислителя	ЕК270	14116514			1	

4. Работы на газифицированном объекте Покупателя представителем Поставщика:

Проводились / ~~Не проводились~~

Котельная отключена на *летний период*. Вводная задвижка опломбирована в закрытом состоянии пломбой *ГПМРГ НН 00001712*. Снятие пломбы и пуск газа с письменного разрешения АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и в присутствии представителя ОРГ АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

Для проведения периодической поверки снята пломба НО 00133134 с резьбового соединения манометра.



001646940

Акт № 183405

5. В ходе проведения работ замечания: ~~Выявлены~~ / Не выявлены.

6. В ходе проведения работ фото и (или) видео фиксация событий представителем Поставщика Проводилась / Не проводилась.

Наименование оборудования <u>фото и (или) видео фиксации</u> , серийный номер	<u>iphone 12, F2LF63E20256</u>
Место проведения <u>фото и (или) видео фиксации</u>	<u>котельная</u>
Дата проведения <u>фото и (или) видео фиксации</u>	<u>12.05.2022</u>
Время начала <u>фото и (или) видео фиксации</u>	<u>11 10</u>
Время окончания <u>фото и (или) видео фиксации</u>	<u>11 15</u>
Кол-во <u>фото и (или) видео файлов</u> , созданных при проведении <u>фото и (или) видео фиксации</u>	<u>3 шт</u>

7. Представителю покупателя газа ответственность за сохранность установленных пломб Поставщика и (или) поверителя / завода-изготовителя в соответствии с п. 25 Правил поставки газа, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 162 от 05.02.1998г., и раздела 4 договора на поставку газа разъяснена / не разъяснена.

Работы завершены в 11 часов 35 минут.

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Инженер I категории Машенкова Татьяна Михайловна

(должность, Ф.И.О.)

/ Т.М. Машенкова /

(должность, Ф.И.О.)

Представитель покупателя (иное лицо, присутствующее при проверке)

Нас. от чл. очереди. Дворникова С.Г.

(должность, Ф.И.О.)

/ Дворникова /

(должность, Ф.И.О.)