



001757974

460

АКТ проверки № 197984 от 19 сентября 2022 г.

1. В рамках исполнения обязанностей поставщика газа

по договор № 33-3-83959-4/2016 от 01.12.2015г. представителем(лями) АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" инженером I категории Машенковой Татьяной Михайловной, действующей на основании доверенности № 66 от 30.12.2021, в присутствии

нач. смены по учету энергии. Дороненко
Свешникова Машенкова, по довер. № 66 от 28.12.21
(должность, Ф.И.О., доверенность) (должность, Ф.И.О., доверенность)

19.09.22 в 12 часов 30 минут начата проверка газифицированного объекта, принадлежащего ООО "Энергосервис", Котельная ул. Родионова, д.23, УУГ, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23, 56.317848 44.059990

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Инженер I категории Машенкова Татьяна Михайловна

(должность, Ф.И.О.)

Т.М. Машенкова /

(должность, Ф.И.О.)

Представитель покупателя (иное лицо, присутствующее при проверке)

нач. сд. по уч. энергии Дороненко Свешникова Машенкова Свешникова Машенкова
(должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

2. Проверка наличия газопотребляющего и измерительного оборудования и состояния ранее установленных пломб: Проводилась / Не проводилась.

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Соответствует / Не соответствует договору

№	Тип оборудования	Наименование оборудования	Заводской номер	Дата очередной проверки	Наличие ранее установленных пломб
					Место опломбирования - Ранее установленная пломба
1	Счетчики	RVG-G40(1^20)	22101367	14.07.2024	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00101460, Датчик импульсов- НО 00099286, Корпус счетной головки- НО 00099287
2	Вычислители	EK270	14116514	13.07.2025	Вентильный блок- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00111241, Корпус- НО 00099288, Кран датчика давления (для комплексов СГ-ЭК)- НО 00099289
3	Измерительные комплексы	СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6	1408709	13.07.2025	-

Вст.о. 000417511 м3

Внастр. раб. 000375517 м3

Vмех.сч. 375517,30

Т 15,91°С

Р 0,9920 (бар)

Q раб. 0 м3/2

ΔР 0,0056 (кПа)

Q станд. 0 м3/2

Ранее переданные показания:

Режим работы УУГ	Расходомер	Зав. №	Показания за последний отчетный период			
			На начало месяца, м3	На конец месяца, м3	Коэффициент приведения	Объем газа, учтенный в балансе, м3
По показаниям вычислителя	EK270	14116514			1	

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование оборудования	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Примечание
1	Газовый Фильтр Газовый фильтр	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- НО 00099296	
2	Запорное устройство Задвижка (шаровый кран)	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- НО 81601	
3	КИП Манометр	Резьбовое соединение- НО 00133135	



00175794

Акт № 197984

№	Наименование оборудования	Место опломбирования -Ранее установленная пломба	Примечание
4	КИП Место отбора газа	Заглушка- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122791	
5	КИП Место отбора газа	Заглушка- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122788, Заглушка- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122789	
6	КИП Место отбора газа	Заглушка- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122790	
7	Прочее оборудование Сбросная (продувочная) свеча (кран)	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00095766	

ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Соответствует / Не соответствует договору

№	Наименование оборудования	Кол-во (шт)	Проектный (максимальный) расход газа, м ³ /ч	Место опломбирования -Ранее установленная пломба	Примечание
1	котёл газовый Е 1/9	2	90,000		

Байпасный газопровод: ПРЕДУСМОТРЕН. Байпасная задвижка ранее опломбирована в закрытом состоянии пломбами:

№	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Ранее установленная пломба	Вид пломбы	Дата установки
1	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)	НО 00066538	Липкая	29.09.2017
2	Кран (маховик, штурвал)	ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00068899	Навесная	29.09.2017

ВВОДНАЯ ЗАДВИЖКА

№	Место опломбирования	Ранее установленная пломба	Вид пломбы	Дата установки
1	Кран (маховик, штурвал)	ГП МРГ НН ХОМУТ 00001712	Тросовая	12.05.2022

3. Работы на газифицированном объекте Покупателя в присутствии представителя

Поставщика: Проводились / Не проводились

Система пломба ГП МРГ НН Х 00001712
в вводной задвижке, искр газе
разрешен, искр не проводились.



001757974

Акт № 197984

4. В ходе проведения работ замечания: Выявлены / Не выявлены.

5. В ходе проведения работ фото и (или) видео фиксация событий представителем Поставщика Проводилась / Не проводилась.

Наименование оборудования фото и (или)
видео фиксации, серийный номер

iphone 12, F2LF63E20 256

Кол-во фото и (или) видео файлов, созданных
при проведении фото и (или) видео фиксации

8 шт.

6. Представителю покупателя газа ответственность за сохранность установленных пломб Поставщика и (или) поверителя / завода-изготовителя в соответствии с п. 25 Правил поставки газа, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 162 от 05.02.1998г., и раздела 4 договора на поставку газа разъяснена.

Работы завершены в 14 часов 00 минут.

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Инженер I категории Машенкова Татьяна Михайловна

(должность, Ф.И.О.)

Т.М. Машенкова /

(должность, Ф.И.О.)

Представитель покупателя (иное лицо, присутствующее при проверке)

наб. сср по учету энергии Дорошенко Е.И. /

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)