



001761643

7 078

АКТ проверки № 198772 от 23 сентября 2022 г.

1. В рамках исполнения обязанностей поставщика газа

по договор № 33-3-83958-4/2016 от 01.12.2015г. представителем(лями) АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" инженером I категории Мелеховой Галиной Сергеевной, действующей на основании доверенности № 66 от 30.12.2021, в присутствии

Корошиной Светланы Александровны (должность, Ф.И.О., доверенность)

23.09.22 в 10 часов 10 минут начата проверка газифицированного объекта, принадлежащего ООО "Энергосервис", ООО "Энергосервис", г. Нижний Новгород, пер.Вахитова д.4 д,УУГ, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Вахитова, д. 4д

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Инженер I категории Мелехова Галина Сергеевна

(должность, Ф.И.О.)

/ Г.С. Мелехова /

(должность, Ф.И.О.)

Представитель покупателя (иное лицо, присутствующее при проверке)

нач. отдела по уг. энергосервису Корошиной С.А. (должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

2. Проверка наличия газопотребляющего и измерительного оборудования и состояния ранее установленных пломб: Проводилась / Не проводилась.

Vст.о.	<u>003436508 м³</u>	Vнастр. раб.	<u>001344631 м³</u>
Vмех.сч.	<u>1344630,8 м³</u>	T	<u>16,01</u>
P	<u>3,8180</u> ()	Q раб.	<u>0</u>
ΔP	<u>0</u> ()	Q станд.	<u>0</u>

Ранее переданные показания:

Режим работы УУГ	Расходомер	Зав. №	Показания за последний отчетный период			
			На начало месяца, м3	На конец месяца, м3	Коэффициент приведения	Объем газа, учтенный в балансе, м3
По показаниям вычислителя	EK270	11104943			1	1 090
Нет подачи газа					1	

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование оборудования	Место опломбирования -Ранее установленная пломба	Примечание
1	Газовый Фильтр Газовый фильтр	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122637	
2	Запорное устройство Задвижка (шаровый кран)	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112886	
3	КИП Манометр	-	на фильтре
4	КИП Манометр	-	
5	КИП Манометр	-	после байпасной задвижки
6	Прочее оборудование Сбросная (продувочная) свеча (кран)	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112899	

ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Соответствует / Не соответствует договору

№	Наименование оборудования	Кол-во (шт)	Проектный (максимальный) расход газа, м3/ч	Место опломбирования -Ранее установленная пломба	Примечание
1	E 1/9 (код: 15208)	1	90,000	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00053304	
2	E 1/9 (код: 15209)	1	90,000	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00053310	



001761643

Акт № 198772

№	Наименование оборудования	Кол-во (шт)	Проектный (максимальный) расход газа, м ³ /ч	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Примечание
3	КВА - 1,0 Г - ЭЭ	3	119,420		

Байпасный газопровод: ПРЕДУСМОТРЕН. Байпасная задвижка ранее опломбирована в закрытом состоянии пломбами:

№	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Ранее установленная пломба	Вид пломбы	Дата установки
1	Кран (маховик, штурвал)	ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00096754	Навесная	25.12.2018
2	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)	НО 00066209	Липкая	14.09.2017

ВВОДНАЯ ЗАДВИЖКА

№	Место опломбирования	Ранее установленная пломба	Вид пломбы	Дата установки
1	Кран (маховик, штурвал)	ГП МРГ НН ХОМУТ 00004172	Тросовая	06.05.2022

3. Работы на газифицированном объекте Покупателя в присутствии представителя

Поставщика: Проводились / Не проводились

Произведено снятие пломбы с вьюшечной задвижки ГП МРГ НН ХОМУТ 00004172. По разрешению пуск газа на ГПО

4. В ходе проведения работ замечания: Выявлены / Не выявлены.

5. В ходе проведения работ фото и (или) видео фиксация событий представителем Поставщика Проводилась / Не проводилась.

Наименование оборудования фото и (или) видео фиксации, серийный номер
Кол-во фото и (или) видео файлов, созданных при проведении фото и (или) видео фиксации

Motogola ZX5265BF-IP
3 шт

6. Представителю покупателя газа ответственность за сохранность установленных пломб Поставщика и (или) поверителя / завода-изготовителя в соответствии с п. 25 Правил поставки газа, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 162 от 05.02.1998г., и раздела 4 договора на поставку газа разъяснена.

Работы завершены в 11 часов 40 минут.

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Инженер I категории Мелехова Галина Сергеевна

(должность, Ф.И.О.)

Г.С. Мелехова

(должность, Ф.И.О.)

Представитель покупателя (иное лицо, присутствующее при проверке)

Мен. обл. по ул. энергетик. Александр Р.В.

(должность, Ф.И.О.)

Александр Р.В.

(должность, Ф.И.О.)