



002027136

7 078

АКТ проверки № 224766 от 03 мая 2023 г.

1. В рамках исполнения обязанностей поставщика газа

по договор № 33-3-83958-4/2016 от 01.12.2015г. представителем(лями) АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" Мелеховой Галиной Сергеевной, действующей на основании доверенности № 148 от 15.12.2022, в присутствии

Градусовой

Светланы

Влашишвили

(должность, Ф.И.О., доверенность)

(должность, Ф.И.О., доверенность)

03.05.23 в 16 часов 10 минут начата проверка газифицированного объекта, принадлежащего ООО "Энергосервис", ООО "Энергосервис", г. Нижний Новгород, пер.Вахитова д.4 д,УУГ, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Вахитова, д. 4д

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

/ Г.С. Мелехова /

Представитель покупателя (иное лицо, присутствующее при проверке)

Градусовой

Градусова С.В.

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

2. Проверка наличия газопотребляющего и измерительного оборудования и состояния ранее установленных пломб: Проводилась / Не проводилась.

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Соответствует / Не соответствует договору

№	Тип оборудования	Наименование оборудования	Заводской номер	Дата очередной проверки	Наличие ранее установленных пломб
					Место опломбирования -Ранее установленная пломба
1	Счетчики	RVG-G160(1^100)	11076750	09.06.2026	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00201498
2	Датчики	Датчик разности давления ПРОМА-ИДМ-ДД	208-367	09.06.2024	Вентили на импульсных трубках- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00079249, Вентили на импульсных трубках- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00079250, Вентильный блок- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112887
3	Вычислители	EK270	11104943	07.11.2027	Корпус- НО 00211125, Кран датчика давления (для комплексов СГ-ЭК)- НО 00211201
4	Измерительные комплексы	СГ-ЭКВз-Р-0,5-250/1,6	2204071	08.11.2027	-

Вст.о.

000341356 ш

Внастр. раб.

1450465 ш

Vмех.сч.

1450465,3 ш

Т

14,89 ш

Р

1,0139

(бар

) Q раб.

0

ΔР

0

(бар

) Q станд.

0

Ранее переданные показания:

Режим работы УУГ	Расходомер	Зав. №	Показания за последний отчетный период			
			На начало месяца, м3	На конец месяца, м3	Коэффициент приведения	Объем газа, учтенный в балансе, м3
По показаниям вычислителя	EK270	11104943			1	20 958

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование оборудования	Место опломбирования -Ранее установленная пломба	Примечание
1	Газовый Фильтр Газовый фильтр	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00122637	
2	Запорное устройство Задвижка (шаровый кран)	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112886	



002027136

Акт № 224766

№	Наименование оборудования	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Примечание
3	КИП Манометр	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00111797	на фильтре
4	КИП Манометр	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00111798	
5	КИП Манометр	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00111798	после байпасной задвижки
6	Прочее оборудование Сбросная (продувочная) свеча (кран)	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00112899	

ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Соответствует / Не соответствует договору

№	Наименование оборудования	Кол-во (шт)	Проектный (максимальный) расход газа, м ³ /ч	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Примечание
1	КВА - 1,0 Г - ЭЭ (код: 15206)	1	119,420	Кран (маховик, штурвал)- НО 00211225	
2	КВА - 1,0 Г - ЭЭ (код: 15207)	1	119,420	Кран (маховик, штурвал)- НО 00211224	
3	Е 1/9 (код: 15208)	1	90,000	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00053304	
4	Е 1/9 (код: 15209)	1	90,000	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00053310	
5	КВА - 1,0 Г - ЭЭ	1	119,420		

Байпасный газопровод: ПРЕДУСМОТРЕН. Байпасная задвижка ранее опломбирована в закрытом состоянии пломбами:

№	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Ранее установленная пломба	Вид пломбы	Дата установки
1	Кран (маховик, штурвал)	ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00096754	Навесная	25.12.2018
2	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)	НО 00066209	Липкая	14.09.2017

3. Работы на газифицированном объекте Покупателя в присутствии представителя

Поставщика: Проводились / Не проводились

Котельная отключена на целый период. Вводная задвижка опломбирована в закрытом состоянии пломбой ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 0038. Снятие пломбы и пуск газа с письменного разрешения АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и в присутствии представителя ОРГ АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

4. В ходе проведения работ замечания: Выявлены / Не выявлены.



5. В ходе проведения работ фото и (или) видео фиксация событий представителем Поставщика Проводилась / Не проводилась.

Наименование оборудования фото и (или)
видео фиксации, серийный номер
Кол-во фото и (или) видео файлов, созданных
при проведении фото и (или) видео фиксации

Motorola Zx326SPF-JP
орото

6. Представителю покупателя газа ответственность за сохранность установленных пломб Поставщика и (или) поверителя / завода-изготовителя в соответствии с п. 25 Правил поставки газа, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 162 от 05.02.1998г., и раздела 4 договора на поставку газа разъяснена.

Работы завершены в 16 часов 45 минут.

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

/ Г.С. Мелехова /

Представитель покупателя (иное лицо, присутствующее при проверке)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)